

VII.c 저장, 수요이동 및 외부연계

Level 1

현재수준과 비슷한 4.7GW 양수용량 및 수급균형을 위해 외부와 0GW 전력망을 연결한다.

Level 2

2050년까지 5.1GW 양수용량 및 수급균형을 위해 외부와 4GW 전력망을 연결한다.

Level 3

2050년까지 7.0GW 양수용량 및 수급균형을 위해 외부와 7GW 전력망을 연결한다. 일부 수요이동이 있다.

Level 4

2050년까지 9.4GW 양수용량 및 수급균형을 위해 외부와 10GW 전력망을 연결한다. 상당한 규모의 수요이동이 있다.

